

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора МУП «Водоканал»

С.С. Прокопенко

« 30 » декабря 2021 г.

ОТЧЕТ

о мероприятиях по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями МУП «Водоканал» по Ленинскому сельскому поселению за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Стадия выполнения
1.	Замена и ремонт водопроводных сетей	м	228	Выполнено
2.	Ремонт колодцев, замена запорной арматуры, задвижки, обратные клапаны	шт.	3	Выполнено
3.	Замена артезианских насосов	шт.	3	Выполнено
4.	Устранение порывов на водопроводных сетях	шт.	17	Выполнено
5.	Отбор проб на водозаборных сооружениях х. Безлесный согласно графика производственного контроля качества воды	шт.	38	Выполнено
6.	Приведение в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 территории 1-го пояса ЗСО водозаборных сооружений (покос травы, спил деревьев, уборка мусора) в х. Безлесный	Водозаборные сооружения	4	Выполнено
7.	Установка (восстановление, частичный ремонт) ограждения территории 1-го пояса ЗСО водозаборных сооружений х. Безлесный	Водозаборные сооружения	1	Выполнено
8.	Размещение на официальном сайте сведений о качестве питьевой воды, подаваемой населению и план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	шт.	10	Выполнено

Составил:

Начальник производственного участка № 1

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУП «Водоканал»

Н.Н. Басов

С.П. Огилец